"AGRO-LA", spol. s r.o.
středisko laboratoř
Jiráskovo předměstí 630, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
tel: 384 321 011-12, e-mail: laborator@agrola.cz
zkušební laboratoř č. 1450 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoušce č. 2258/2026

Zákazník: Obec Studená
Náměstí sv. Jana Nepomuckého 18
378 56 Studená

Datum příjmu: 23.6.2026
Čas příjmu: 12:11
Období zpracování vzorků: 23.6.2026 - 13.7.2026

Vzorek číslo: 4892 **Způsob odběru:** manuální A voda ve vodovodní síti
Materiál: pitná voda
Místo odběru: Skrýchov č.p. 28, koupelna, baterie nad umyvadlem
Odebral: Ing. Jiří Boček ml.
Datum odběru: 23.6.2026 **Čas odběru:** 13:07
Postup vzorkování: SOP 205 odběr v rozsahu akreditace (ČSN ISO 5667-5; vyhláška č. 252/2004 Sb.)
Typ rozboru: dle objednávky

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota (typ)	Nejistota měření	Použitá metoda	14)
teplota vzorku *	**12,3**	°C	8 - 12 DH	0,5 %	(A) SOP 36	N
Bisphenol A	**<5,0**	ng/l	max. 2500 NMH	---	(SA) 247	A
chloroctová kys.	**<1,0**	µg/l		---	(SA) 249	
bromoctová kys.	**<1,0**	µg/l		---	(SA) 249	
dichloroctová kys.	**<1,0**	µg/l		---	(SA) 249	
trichloroctová kys.	**<1,0**	µg/l		---	(SA) 249	
dibromoctová kys.	**<1,0**	µg/l		---	(SA) 249	
PFOS	**<0,5**	ng/l		---	(SA) 249	
PFOA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFBA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFPeA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFHxA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFHpA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFNA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFDA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFUnDA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFDoDA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFTrDA	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFBS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFPeS	**<1,0**	ng/l		---	(SN) 250	
PFHxS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFHpS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFNS	**<1,0**	ng/l		---	(SN) 250	
PFDS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFUnDS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFDoDS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFTrDS	**<1,0**	ng/l		---	(SA) 249	
PFAS-20 suma	**0**	ng/l	max. 100 NMH	---	(SN) 250	A
PFAS-4 suma	**0**	ng/l		---	(SA) 249	
halogenoctové kys.	**0**	µg/l	max. 60 NMH	---	(SA) 249	A

Seznam použitých metod:

(SA) 247	SOP 339
(A) SOP 36	ČSN 75 7342
(SA) 249	AO17A st. pesticidů a léčiv LC/MS/MS-ČSN ISO 25101,ČSN EN 15637,EPA 1694,535,536,539
(SN) 250	AO17A st. pesticidů a léčiv LC/MS/MS-ČSN ISO 25101,ČSN EN 15637,EPA 1694,535,536,539

Pozn.:

Uvedená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Jednotlivé postupy metod jsou uloženy v laboratoři k nahlédnutí. Na vyžádání poskytujeme zákazníkovi protokol o odběru.

Metody v rozsahu akreditace jsou označeny (A) před kódem SOP, metody mimo rozsah akreditace jsou označeny (N), (SA) subdodávka v rozsahu akreditace, (SN) subdodávka mimo rozsah akreditace - subdodávka mimo rozsah akreditace je stanovená na žádost zákazníka a laboratoř nepřebírá zodpovědnost za výsledky zkoušky.

Hodnocení dle uvedené legislativy ve sloupečku s ozn. 14): A - ukazatel vyhovuje uvedené legislativě, N - ukazatel nevyhovuje uvedené legislativě. Při porovnání zjištěných hodnot s limitní hodnotou není zohledněna nejistota měření.

(MH) - mezní hodnota, (NMH) - nejvyšší mezní hodnota, (DH) - doporučená hodnota, limitní hodnoty byly převzaty z vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Prohlášení: Tento protokol nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře "AGRO-LA", spol. s r.o. jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

Není-li uvedeno jinak, provádí se zkoušky na adrese laboratoře uvedené výše, vyjma zkoušek provedených na místě při odběru vzorku (označeny *).

Konec protokolu končí razítkem a podpisem.

Protokol zpracoval: Ing. Martina Kučerová

V J.Hradci dne: 13.7.2026 Jméno, funkce, podpis, razítko: Ing. Milan Kopenec
vedoucí střediska laboratoře

Tento dokument je digitálně podepsán